

鳥取県立倉吉農業高等学校 CAD 室エアコン取替業務の入札に係る質問の回答について

令和5年11月21日

鳥取県立倉吉農業高等学校

通し 番号	質問事項	回答
1	既設空調機の型番を教えてください。	室内機：PL-P112AAH2（三菱） 室外機：PUZ-P224FA（三菱）
2	仕様書に空調機的能力：冷房 22.4kw・暖房 29.2kw と記載されていますが能力の範囲内に該当すれば良いのでしょうか。	既設空調機的能力と同等以上 でお願いします。
3	室外機は耐塩害等の仕様ではないのでしょうか。	耐塩害等の仕様ではありません。
4	作業は土、日曜日等の休日でしょうか。	作業日程は相談の上決定しま すが、基本的には平日です。