



1 / 2 2 (金)、学校薬剤師の溝端先生ご指導のもと、学校環境衛生検査を実施しました。
測定方法：検知管により室内の空気を採取し、二酸化炭素濃度（空気の汚れ）を測ります。

【空気検査】 日時 令和3年1月22日(金)13:20			
場所\項目	人数(人)	二酸化炭素	参考(昨年)
基準値		1500ppm以下	
K22	10	600	2,000(K23)
K34	10	500	2,100(K32)
図書室	1	500	1,000
職員室	13	500	1,500
食堂	1	500	1,000
事務室	5	500	3,000
保健室	0	500	1,000

二酸化炭素の濃度が低い
||
「換気がしっかりとできている」
ということです！

昨年よりも大変キレイな空気でした！

換気効果です👍

鳥取緑風高校では

"常時換気"を行っています

密にならないために行っている対策です。教室や職員室など、廊下ドアを開放し、窓は少しずつ開けるようにしています。



スーパーコンピュータ「富岳」シミュレーション評価で推奨される、効率の良い換気方法です。皆さんの健康を守るための換気ですが、暖房が入っていても寒く感じる時もあります。暖かい服装を準備してください。



☺️ 引き続き、感染症予防を ☺️

手洗い	特に帰宅後、トイレ後、食事前に、石けんを使い30秒間洗いましょう。手洗いが基本です。	
咳エチケット	マスクを着用しましょう。咳をするときはハンカチなどで必ず口元をおおきましょう。	
歯みがき	1日3回以上歯をみがきましょう。「お口は命の入り口」です。	
睡眠習慣	夜更かしせず睡眠リズムを整えましょう。免疫力を落とさないようにすることが大切です。	